



# DEGIORGI & MACALLI Srl

ASCENSORI - MONTACARICHI

Via Ticino, 191 - 28066 GALLIATE (NO) - Italy  
Tel. 0321.468798 / 0321.468775 - Fax 0321.468713

Centro Assistenza: BAVENO (VB) Tel. 0323.922451

www.degiorgi-macalli.it - e-mail: degiorgi.macalli@partners.ceam.it

Spett.le  
COMUNE DI MARANO  
UFFICIO TECNICO

MARANO TICINO

COMUNE DI MARANO TICINO TICINO <small>provincia di NOVARA</small> 29 NOV. 2014 Prot. N. .... 5283 ..... Cat. .... Cl. .... Fasc. ....
---

Galliate, 28-11-2014

TRASMISSIONE VIA FAX DI PAG. 02 COMPRESA LA PRESENTE AL N. 0321/923108

OGGETTO: Verifica periodica in data 19.11.2014 da parte Ing. ALESSANDRO BARBIERI su incarico della Società CERTIFICAZIONI SRL - all'elevatore installato presso PALAZZO COMUNALE di VIA SEMPIONE 40 - MARANO TICINO  
Ns. rif. Cl. 3.7.5019.01 - Impianto P9N00922

In riferimento a quanto citato in oggetto, con la presente Vi comunichiamo che il ns. compenso per l'assistenza a tale verifica ammonta a € 95,00 + IVA - In accordo con quanto previsto dall'Art. 28 - comma 5 - del D.lgs 81/2008 si comunica che i costi relativi alla sicurezza del lavoro sono compresi ed ammontano al 3% del valore sopra indicato.

Quanto sopra in riferimento al contratto di manutenzione del tipo semplice stipulato con noi, dove all'Art. 12 - VARIE - lettera F - cita che tale prestazione è da fatturarsi a parte.

**Restiamo in attesa del Vs. benestare per la fatturazione entro il mese di competenza per ragioni fiscali.**

Sempre a disposizione, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

DEGIORGI & MACALLI SRL  
Amministrazione

*Cenzi*

All.: fotocopia del Verbale rilasciato dall'Ingegnere

DEGIORGI & MACALLI Srl - Ascensori Montacarichi

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese Novara n° 00467440038 - R.E.A. Novara n° 124087 - Capitale Sociale € 20.400 i.v.

RICEVUTO 28 NOV 2014

P9N00922

VERBALE DI VERIFICA N. 69613 DEL 19/11/2014  
 Verifica periodica (DPR 162/99, art. 13)

organismo notificato n. 1791

COPIA CONFORME  
 ALL'ORIGINALE



Azionamento: idraulico  
 Portata (kg): 860  
 Numero di fermate: 3  
 Velocità (m/s): 0,36 / 0,36  
 Corsa (m): 5,70

Codice impianto: 70477  
 Impianto: DEGIORGI&MACALLI 183/83  
 Numero di matricola: 9984/86  
 Denominato: MUNICIPIO  
 Norma tecnica: DPR 1497/63 + DM 1625/79

Proprietario: COMUNE DI MARANO TICINO  
 Ubicazione: Via Sempione, 40 28040 Marano Ticino NO  
 Manutentore: Degiorgi & Macalli S.r.l.

### Controlli effettuati:

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Funi di sospensione                    | <input checked="" type="checkbox"/> Allarme/Bidirezionale       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dispositivi di blocco e di sicurezza   | <input checked="" type="checkbox"/> Valvola di sovrappressione  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dispositivi extracorsa e rallentamento | <input checked="" type="checkbox"/> Valvola di blocco           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Paracadute                             | <input checked="" type="checkbox"/> Ripescaggio                 |
| <input type="checkbox"/> Limitatore di velocità                            | <input checked="" type="checkbox"/> Targhe e avvisi             |
| <input type="checkbox"/> Isolamento dei circuiti elettrici                 | <input checked="" type="checkbox"/> Condizioni difese vano      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Guasto a terra                         | <input checked="" type="checkbox"/> Funzionamento dell'impianto |
| <input type="checkbox"/> Gioco VSF-Corona                                  | <input type="checkbox"/> Scorrimento funi                       |

Le eventuali non conformità precedenti sono state ottemperate? Sì, parzialmente

### Non conformità:

- La traversa della porta del locale del macchinario presenta ruggine (ripetuta)
- L'illuminazione in cabina è scarsa (misurati 20 lux)

L'ascensore può essere mantenuto in esercizio? Sì

Si raccomanda di eliminare le non conformità nei minimi tempi tecnici così come prescritto dal DPR 162/99, all'art. 15.5: "Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificame l'avvenuta, corretta, esecuzione" ed all'art 15.6: "Il Proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni"

(Il Verificatore)

Ing. Alessandro Barbieri  
 Ordine degli Ingegneri prov. Genova  
 Laurea Specialistica n. 9009A

### Strumenti a disposizione del verificatore

Matr.	Categoria	Marca	Modello	S/N	Scad. taratura
207	Pinza amperometrica	Kioritsu	2046	0081981	04/08/2016
532	Flessometro	Stanley	5m		04/08/2016
482	Calibro a corsoio	RS	Calibro elettronico RS 705-1193	12047621	04/08/2016
473	Tachimetro	Compact	Tachimetro A3103	2018168	04/08/2016
62	Dinamometro	Attonic	AP-500N	15583	04/08/2016
35	Mis. isolamento	Fluke	1520	87070097	04/08/2016
274	Luxmetro	Testo	840	39003241/7	12/07/2015

CERTIFICAZIONI S.R.L.  
 Capitale sociale  
 20.000,00 Euro int. ver.

Via I° Maggio, 86/C  
 46026 Imola BO  
 ITALIA

R. I. B. C. n. f. e P. IVA  
 IT 02805461207  
 R. E. A. B. O. 452666

Tel 0542-010488  
 Fax 0542-643499

info@certificazioni.it  
 www.certificazioni.it

002/99/001 del 18/04/2015

**DEGIORGI & MACALLI Srl**

ASCENSORI - MONTACARICHI

Via Ticino, 191 - 28066 GALLARATE (NO) - Italy  
Tel. 0321.468729 / 0321.468775 - Fax 0321.468713


Centro Assistenza: BAVENO (VB) Tel. 0327.822481

www.degiorgi-macalli.it - e-mail: degiorgi.macalli@partners.ceam.it

PREVENTIVO N° 1093/RIP/2014

Contr. N. 00501901

Data, 12/11/2014

SPETT. LE  
COMUNE DI MARANO TICINO  
VIA SEMPIONE 40  
28040 MARANO TICINO NOOggetto: **INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO P9N00922 - MATR. NO 0998486 - MUNICIPIO**

A seguito recente intervento svolto dal nostro personale tecnico, con la presa visione del Sg. Sindaco e Sig.ra Mara, siamo a segnalarvi la necessità di provvedere ad alcuni lavori come di seguito descritto:

- 1°) Fornitura e posa in opera di nuova elettrovalvola VMD mod. GMV, alla centralina, per la gestione e il ritorno automatico al piano, in sostituzione di quella attualmente in opera non funzionante.

Smaltimento del materiale di risulta a nostro carico.

**Costo dei lavori sopra descritti, € 452,00 + I.V.A.**

- In accordo con quanto previsto dall'articolo 26 comma 5 del Dlgs 81/2008 si comunica che i costi relativi alla sicurezza del lavoro ammontano al 3% del valore dei preventivi in oggetto, già inclusi nel costo.

Validità preventivo, 60 giorni.  
Consegna lavori, 90 giorni  
Garanzia, anni DUE sui materiali forniti.  
Pagamento, a fine lavori.

Nell'attesa di Vs. benessere porgiamo cordiali saluti.

PER ACCETTAZIONE



Degiorgi & Macalli Srl  
Gabriele Agostini  
Cell. 331 6205363

CONFERMA MEZZO FAX, 0321 468713

DEGIORGI &amp; MACALLI Srl - Ascensori Montacarichi

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese Novara n° 00492440030 - R.E.A. Novara n° 124887 - Capitale Sociale € 30.400 i.v.